

Zweckverband zur Wasserversorgung der Jachenhausener Gruppe

Obere Dorfstr. 11 – Jachenhausen – 93339 Riedenburg

Tel. 0 94 42 / 91 90-0 Fax 0 94 42 / 90 54 56

Internet: www.jachenhausenergruppe.de E-Mail: info@jachenhausenergruppe.de



Hinweisblatt Rohrbruch

Sind im Bereich Ihres Anwesens Arbeiten am öffentlichen Wasserrohrnetz erforderlich so wird in dieser Zeit die Wasserversorgung unterbrochen.

Unter Umständen kann das Wasser wegen der Arbeiten etwas trüb/milchig sein.

Diese Trübungen sind hygienisch unbedenklich, hierbei handelt es sich um Sauerstoff oder Rostpartikel aus der Hausinstallation (alte verzinkte Rohre)

Wir empfehlen:

- **VOR BEGINN (wenn möglich)** der Versorgungsunterbrechung:
Entnehmen Sie sich entsprechend Ihres zu erwartenden Bedarf Vorratswasser. (im Falle eines Rohrbruches leider nicht möglich, da unverzüglich gesperrt werden muss)
- **WÄHREND** der Versorgungsunterbrechung:
Zur Vermeidung von Schäden an Durchlauferhitzern, Anlagen, und Geräten zur Warmwasserbereitung, Waschmaschinen, Geschirrspüler usw. sollten Sie diese Geräte nicht in Betrieb nehmen.
Alle Wasserentnahmestellen sind unbedingt geschlossen zu halten. Dies gilt auch für die Spülkästen der Toiletten bzw. Druckspüler.
- **NACH** der Wiederinbetriebnahme der Versorgungsleitung:
Um eventuell in Ihrer Leitung vorhandene Luft entweichen zu lassen oder Rostpartikel auszuspülen muss die erste Wasserentnahme nach den Arbeiten über den Kaltwasserhahn erfolgen. (**Perlatoren entfernen**)
So können Sie Schäden an Geräten vermeiden.